

Contratante: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS Local da Obra: INDAIATUBA/SP						SONDAGEM DE PERCUSSÃO (SPT) NBR 6484/01 SPT - 03 COTA 557 COORDENADAS: 23k 270.275 E 7.436.043 S DATA DE INÍCIO - 28 / 04 / 14 TÉRMINO - 28 / 04 / 14							
NÚMERO DE GOLPES PELA PENETRAÇÃO (cm)			N _{SPT}	ÍNDICE DE RESISTENCIA A PENETRAÇÃO	N. A.	PERFIL GEOLO- GICO	REVESTI- MENTO	PROF. DA CAMADA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL /TEXTURIZAÇÃO		DESIGNAÇÃO		
				N _{SPT}									
50 40 30 20 10 0													
1 15	2 15	2 15	4	4,92		1	8,50	0,00	ATERRO DE ARGILA SILTOSA ARENOSA, MARROM / FRANCA		MOLE		
2 15	2 15	2 15	4			2		1,00	ARGILA SILTOSA ARENOSA, VERMELHO / FRANCA				
3 15	3 15	3 15	6			3							
3 15	3 15	5 15	8			4							
2 15	3 15	5 15	8			5							
3 15	4 15	5 15	9			6							
3 15	4 15	4 15	8			7							
4 15	4 15	3 15	7			8							
4 15	6 15	9 15	15			9	8,50	ARGILA SILTOSA ARENOSA, MARROM, CINZA E AMARELO / FRANCO ARGILOSA		RIJA			
6 15	6 15	9 15	15			10							
5 15	7 15	9 15	16			11							
3 15	5 15	6 15	11			12							
5 15	6 15	8 15	14			13	11,72	ARGILA SILTOSA, MARROM, CINZA E AMARELO / FRANCO ARGILOSA					
7 15	9 15	13 15	22			14	13,28	AREIA FINA.POUCO SILTOSA, CINZA, BRANCO, ROSA E AMARELO / FRANCA					
8 15	9 15	10 15	19			14,83		AREIA FINA SILTOSA, CINZA E AMARELO / FRANCA					
6 15	8 15	12 15	20								16		
9 15	10 15	15 15	25								17		
8 15	12 15	18 15	30								18		
13 15	15 15	23 15	38							MANTO DE ALTERAÇÃO - DEPÓSITOS ALUVIONARES	MUITO COMPACTA		
20 15	29 06		49									19	
29 09			29									20	
29 05			29									21	
30 07			30									22	
30 05			30									23	
30 05			30									24	
30 03			30									25	
									Profundidade Final 25,00 m				
PERFIL INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO													
Geólogo: ITAMAR BRANCALEON JR. Art 92221220140632019 CREA 5062350715-SP						TRADO CONCHA: 0,00 a 8,00 PERCUSSÃO: 1,45 a 25,00 LAVAGEM: 8,45 a 25,00			PLANE GEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA RUA ARISTIDES SILVA, N°476 - TEL (19)3562-6485 CEP 13630-710 PIRASSUNUNGA/SP				
						DATA: ABRIL/2014							